

사람 중심  
새로운 용인

수신 (주)케이씨씨건설 귀하 (우16852 경기도 용인시 수지구 성북1로 62 (성북동, KCC스위첸))

(경유)

제 목 신축 공동주택 실내공기질 측정결과 보고 수리 알림[(주)케이씨씨건설]

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀사에서 「실내공기질 관리법」 제9조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라 제출한 건축 공동주택 실내공기질 측정결과 보고에 대하여 다음과 같이 수리하였음을 알려드립니다. [용인시 홈페이지 공개 예정]

시공사	측정업체	건축물 소재지	측정일시	공급세대	공기질 측정결과	비고
(주)케이씨씨 건설	(주)누리환경 기술센터	수지구 성북동167번지	2019.02.13.	188세대	<u>*기준 미만</u> (벤젠, 톨루엔, 폼알데하이드 에틸벤젠, 자일렌, 스틸렌)	4지점

3. 주민 입주 7일전부터 60일간 공동주택 관리사무소 입구 게시판과 각 공동주택 출입문 게시판, 시공자의 인터넷 홈페이지에 주민들이 잘 볼 수 있도록 공고하여 주시기 바라며(미이행시 500만원 이하의 과태료 처분), 아울러 관련부서에서는 업무에 참고하시기 바랍니다. 끝.

수 지 구 청



실무관 강민주      환경관리팀장 한수진      경제유통팀장 김용성      대결 2019. 2. 27.      산업환경과장 전결

협조자

시행 산업환경과-5140 (2019. 2. 27.) 접수

우 16835 경기도 용인시 수지구 포은대로 435 (풍덕천동) / [www.yongin.go.kr](http://www.yongin.go.kr)

전화번호 031-324-8285      팩스번호 031-324-8419      / river1982@korea.kr      / 비공개(6)

(앞 쪽)

시 공 자	①상호(사업장명칭)	(주)케이씨씨건설		②성명(대표자)	정몽렬, 윤희영		
	③주 소	경기도 용인시 수지구 성북동 167번지 일대					
	④공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
			31	34			
	188세대	48	140				
측 정 자	⑤상 호	(주)누리환경기술센터		⑥등록번호	615-81-47771		
	⑦주 소	경상남도 창원시 성산구 연덕로15번길 16 5층 (전화번호:055-267-2770)					

(단위:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

[illegible]

[별지 제1호서식]

(뒤 쪽)

항목	측정 일시	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌
권고 기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
평 균				0.0	489.5	45.1	32.3	110.6	0.0
다중이용시설 등의 실내공기질관리법」 제9조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라 신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.									
<div style="text-align: right;"> 2019년    월    일  214-81-69965  (주)케이씨건설    정 물 열  제출자    (서명 또는 인)  서울시 서초구 강남대로 587(잠원동)  경기도 수지구청 귀하    건    설    토목건축의 </div>									
※ 구비서류 : 신축 공동주택 공기질 측정결과서 원본 1부									

210mm×297mm[신문용지 54g/m<sup>2</sup>(재활용품)]