



## 수 지 구

사람 중심  
새로운 용인

수신 수신자 참조

(경유)

제목 신축 공동주택 실내공기질 측정결과 보고 수리 알림[GS건설(주)]

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사에서 「실내공기질 관리법」 제9조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라 제출한 신축 공동주택 실내공기질 측정결과 보고에 대하여 다음과 같이 수리하였음을 알려드립니다.  
[용인시 홈페이지 공개 예정]

시공사	측정업체	건축물 소재지	측정일시	공급세대	공기질 측정결과	비고
(주)GS건설	(주)푸른환경 산업연구소	수지구 동천동164-4	2019.5.4 (1일간)	1,057 세대	<u>*기준 미만</u> (벤젠, 톨루엔, 폼알데하이드 에틸벤젠, 자일렌, 스틸렌)	12지점

3. 주민 입주 7일전부터 60일간 공동주택 관리사무소 입구 게시판과 각 공동주택 출입문 게시판, 시공자의 인터넷 홈페이지에 주민들이 잘 볼 수 있도록 공고하여 주시기 바랍니다(미이행시 500만원 이하의 과태료 처분), 아울러 관련부서에서는 업무에 참고하시기 바랍니다. 끝.

수 지 구 청



수신자 GS건설(주) 귀하 (우16824 경기도 용인시 수지구 고기리(우편번호 16824) 동천동, 동천자이2차)), 용인시장(건축과장)

실무관 강민주 실무관 이혜정 산업환경과장 전결 2019. 5. 8.  
장봉재

협조자

시행 산업환경과-11900 (2019. 5. 8.) 접수

우 16835 경기도 용인시 수지구 포은대로 435 (풍덕천동) / www.yongin.go.kr

전화번호 031-324-8285 팩스번호 031-324-8419 / river1982@korea.kr / 비공개(6)

- 100만 용인, 더 큰 내일을 준비합니다! -

**(동천자이2차 신축현장) 공기질 측정결과 보고(공고)**

시 공자	상호(사업장명칭)	GS건설(주)		성명(대표자)		임 병 용, 허 창 수	
	주 소	경기도 용인시 수지구 동천동 164-4번지 일원 (전화번호 : 02-2154-3424)					
	공동주택 현황	세대별 규모					
측정 자		공급세대					
		59 m²		77 m²		84 m²	
		1057 세대		103 세대		226 세대	
				549 세대		179 세대	
	상 호	(주)푸른환경산업연구소		등 록 번 호		114-86-35480	
	주 소	서울시 관악구 청림3길 9 그린빌딩 3~4층 (전화번호:02-583-0203 )					

공동주택 공기질 측정결과 (단위:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	톨루엔	벤젠	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	210 이하	1,000 이하	30 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	2019.05.04. (13:00~14:02)	201동 305호	남향	13.2	425.9	2.0	26.7	56.3	2.1
2지점	2019.05.04. (13:07~14:07)	202동 1603호	남서향	7.9	252.3	2.0	58.9	61.9	1.1
3지점	2019.05.04. (14:18~15:19)	203동 3504호	남향	7.2	185.6	1.5	21.5	26.7	2.0
4지점	2019.05.04. (14:26~15:26)	204동 201호	남향	14.2	184.3	1.1	20.6	26.5	2.0
5지점	2019.05.04. (15:37~16:38)	204동 1603호	남서향	9.8	126.0	1.1	15.2	19.6	1.4
6지점	2019.05.04. (15:45~16:45)	205동 1503호	남동향	17.8	147.3	1.0	16.8	21.8	1.6
7지점	2019.05.04. (13:03~14:03)	205동 3401호	남동향	17.6	281.6	1.3	18.1	26.4	0.9
8지점	2019.05.04. (13:14~14:15)	206동 302호	남서향	26.7	265.0	1.1	48.0	84.2	1.2
9지점	2019.05.04. (14:22~15:23)	206동 2804호	남서향	17.6	476.4	4.3	47.2	50.8	1.7
10지점	2019.05.04. (14:31~15:32)	207동 405호	남서향	18.5	449.5	3.0	48.8	50.3	1.8
11지점	2019.05.04. (15:42~16:43)	207동 1601호	남동향	18.2	616.5	3.6	36.0	47.4	2.4
12지점	2019.05.04. (15:51~16:52)	208동 2702호	남서향	21.3	484.7	3.1	107.5	180.6	3.0
평 균				15.8	324.6	2.1	38.8	54.4	1.8

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2019 년 05 월 07 일

제출자 GS건설(주)대표이사 임 병 용, 허 창 수 (서명)

수지구청장 귀하

\* 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부